

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00251  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623099  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «РОЛС Изомаркет». Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2.  
(наименование и место-нахождение заявителя) ОГРН: 1027714016219. Телефон (495) 787-60-62.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «РОЛС Изомаркет». Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2.  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ОГРН: 1027714016219. Телефон (495) 787-60-62.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс  
выдавшего сертификат соответствия) (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** «ENERGORACK ТК», выпускаемый по ТУ  
5763-009-59705109-2010. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
57 6315

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

(Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет об испытаниях № 746/РС от 05.07.2010 г. НИЛ ПВБ  
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153.

Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0492-АОП от 12.04.2010 г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ОП.078.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.05.576.П.000935.06.10 от 24.06.2010 г. Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН".

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 06.07.2010 по 05.07.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов